



# Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach  
ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, tel.: 32 60 69 304, faks: 32 60 69 307  
www.katowice.szkolapolicji.gov.pl, komendant@spkatowice.policja.gov.pl

SzP-32351/18  
SzP-S- 1332/18

Katowice 28 sierpnia 2018 r.

## Do uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/ZP/2018 - Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o informacje czy kanały wentylacyjne należy obudować płaszczem z blachy stalowej o gr. 5mm czy płaszczem aluminiowym o gr. 5mm? W dokumentacji są rozbieżności.

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie lokalizacji tego zabezpieczenia lub ilości – czy należy zabezpieczyć tylko kanały nawiewne?

Czy pozycje z przedmiarów sanitarnych: etap 2 – poz. 416 Płaszcze ochronne z blachy – 280 m<sup>2</sup> oraz etap 1 - poz. 70 – Płaszcze ochronne z blachy stalowej – 80 m<sup>2</sup> dotyczą właśnie tej obudowy czy jest ona ujęta w przedmiarze budowlanym: etap 2 – w poz. 2.79/2.80/2.81 dotyczących Dostawy i montażu konstrukcji stalowej obudowy kanałów wentylacyjnych, przykryć kanałów wentylacyjnych i osłon kanałów wentylacyjnych?

#### **Odpowiedź:**

Płaszcz z blachy aluminiowej na kanałach wentylacyjnych służący do ich zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi jest w zakresie branży sanitarnej i należy go wykonać z blachy aluminiowej w ilości zgodnej z przedmiarem: Pozycje w przedmiarach sanitarnych etapu 2 – poz. 416 oraz etapu 3 – poz. 70 dotyczą zabezpieczenia wszystkich kanałów prowadzonych po dachu.

Obudowa z blachy stalowej o grubościach podanych na poszczególnych rysunkach (5mm oraz 8mm) służy do zabezpieczenia przed przestrzeleniem i występuje w obszarach przebić przez dach w przestrzeni nad halami strzelań. Sposób montażu oraz rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych K\_B\_St\_36 do K\_B\_St\_39, ilość została ujęta w przedmiarze budowlanym etapu 2 poz. 2.81.



## Pytanie nr 2

Nawiązując do opublikowanych przez Państwa informacji w Specyfikacji Technicznej Wyposażenia, prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy oraz wymienione w opisie certyfikaty i atesty.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty katalogów, folderów przedstawiających proponowane systemy.

Natomiast Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z dostawą wyposażenia wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane.

Zamawiający informuje, iż poniższe terminy nie ulegają zmianie:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| - termin składania ofert  | 11.09.2018r. godzina 10:00 |
| - termin otwarcia ofert   | 11.09.2018r. godzina 10:30 |
| - termin wnoszenia wadium | 11.09.2018r. godzina 10:00 |

**KOMENDANT**  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH  
z up.  
**ZASTĘPCA KOMENDANTA**  
mł. insp. Magdalena NGUYEN-FUDALA

Wyk. WF 1 egz. tel. 32 606 94 41  
Strona internetowa

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Wioletta FALKOWSKA

**STARSZY INSPEKTOR**  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Agnieszka BRONIEWICZ

**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

nadkom. Wojciech GORA

**E K S P E R T**  
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH  
p.o.

asp. szt. Ryszard BIAŁAS