



Katowice, 16 października 2018 r.

SzP- 89849/18  
SzP-S-2482/18

## Do uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/ZP/2018  
na roboty budowlane polegające na remoncie części sieci centralnej wody użytkowej  
i centralnego ogrzewania w rejonie budynku „H” Szkoły Policji w Katowicach

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udzielam następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy dopuszczają Państwo innego producenta, bądź też inną technologię rur preizolowanych niż wskazana w STWiORB?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innej technologii rur preizolowanych.

Zamawiający zmienia następujące zapisy:

1. w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części **Zakres robót objętych STWiORB** pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. ułożenie na podsypce piaskowej i wykonanie obsypki rur preizolowanych Pex dla następujących sieci:
  - 1) dwóch rurociągów sieci centralnego ogrzewania  
Ø 110/200 - 2x 140mb = 280mb,
  - 2) rurociągu sieci ciepłej wody użytkowej  
Ø 90/200 = 140mb,
  - 3) rurociągu sieci cyrkulacji ciepłej wody użytkowej  
Ø 50/160 = 140mb;”
2. w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części **Określenia podstawowe STWiORB** nw. definicja otrzymuje brzmienie:  
„**Rura preizolowana** – prefabrykat składający się z rury przewodowej PEX-a, w izolacji z pianki PE sieciowanej w karbowanej obudowie PE-HD.”
3. we wzorze umowy § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) ułożenie rur preizolowanych Pex dla następujących sieci:
  - a) dwóch rurociągów sieci centralnego ogrzewania Ø 110/200 - 2x 140mb = 280mb,
  - b) rurociągu sieci ciepłej wody użytkowej Ø 90/200 = 140mb,
  - c) rurociągu sieci cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Ø 50/160 = 140mb;”

## **Pytanie nr 2**

W "nowym" SIWZ Rozdział VI pkt. B zauważyliśmy, że nie wymagają już Państwo od wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, przedłożenia takich dokumentów jak: zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS, polisa OC działalności. Według nas wyżej wymienione dokumenty są podstawowymi dokumentami poświadczającymi wiarygodność firmy. Czym w takim razie podyktowana jest zmiana zapisu w SIWZ Rozdział VI pkt. B ?

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż każde postępowanie wymaga indywidualnego podejścia. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewidział obligatoryjne przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. Zgodnie z treścią art. 26 ustawy Pzp, Zamawiający ma obowiązek żądać dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od Wykonawcy w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, natomiast dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych nie ma takiego obowiązku. Wykonawcy przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia składają stosowne oświadczenie, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i na tej podstawie Zamawiający dokona oceny ofert. Natomiast przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę najwyżej ocenił do złożenia m.in. dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż poniższe terminy nie ulegają zmianie:

- termin składania ofert 19.10.2018 r. godzina 10:00
- termin otwarcia ofert 19.10.2018 r. godzina 10:30
- termin wnoszenia wadium 19.10.2018 r. godzina 10:00

KOMENDANT  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH  
z up.  
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
mł. insp. Magdalena NGUYEN-FUDALA

Wyk. WF 1 egz. tel. 32 606 94 41  
Strona internetowa

GŁÓWNY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

Wioletta BALKOWSKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU ZAPATRZENIA  
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

kom. Grzegorz ŁAGÓDKA