



Znak postępowania 1/ZP/2019
SzP-S-178/19

Katowice, dnia 13 marca 2019 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak postępowania 1/ZP/2019) na roboty budowlane pn. **Przebudowa osi strzeleckich „A” i „B” policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach** złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 69:

Wykonawca zwraca się, by w pkt. 14.3. SIWZ na końcu ostatniego zdania dopisać „które przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca mógł przewidzieć”.

Obiektywnie bowiem rzecz biorąc nie jest możliwym ujęcie w cenie oferty / wynagrodzeniu Wykonawcy wszelkich zagrożeń i nieprzewidzianych okoliczności. W tym też zakresie byłaby to umowa o świadczenie niemożliwe, czyli nieważna z mocy prawa (art. 387 § 1 k.c.). Ponadto, kwestionowany zapis sugeruje, iż przedmiot zamówienia nie został opisany sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a także, że nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co stanowi naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 29 ust. 1 uPzp. Taki nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia może też utrudniać uczciwą konkurencję, a to z kolei powoduje naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 29 ust. 2 uPzp. Wskazane tutaj uchybienia Zamawiającego mają zatem na celu przerzucenie przez niego na Wykonawców ryzyka związanego z wadliwym opisem przedmiotu zamówienia. Stąd też wnioskowany przez Wykonawcę dopisek j/w jest całkowicie zasadny.

ODPOWIEDŹ:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

PYTANIE Nr 70:

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy, jak o tym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zawiadomieniem Nr 2 z dnia 5 marca 2019 r. Zamawiający dokonał stosownych zmian we *Wzorze umowy*

PYTANIE Nr 71:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7, zawartej w piśmie Zamawiającego z dn. 21.02.2019 r., Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, z jakim wyprzedzeniem czasowym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaniechaniu robót?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaniechaniu robót z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym.

PYTANIE Nr 72:

Prosimy o potwierdzenie że rzędne wysokościowe występujące na podkładach drogowych oraz PZT są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że rzędne wysokościowe występujące na podkładach drogowych oraz Planie Zagospodarowania Terenu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

PYTANIE Nr 73:

Czy jest możliwość zastosowania elementów betonowych z rozbiórek dla warstw pomocniczych, podjazdów roboczych, platform?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania elementów betonowych z rozbiórek dla warstw pomocniczych, podjazdów roboczych, platform po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

PYTANIE Nr 74:

Czy Inwestor dopuszcza skrócenie realizacji inwestycji ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza możliwość skrócenie realizacji inwestycji w sytuacji dokonania stosownych przesunięć środków finansowych przez dysponenta środków budżetowych wyższego stopnia.

PYTANIE Nr 75:

Czy zamiast membrany EPDM można zastosować zamiennie membranę PCV gr. 1,5mm ?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować membranę EPDM zgodnie z projektem.

PYTANIE Nr 76:

Czy jest możliwość zmiany technologii wykonania wzmocnienia gruntu jednocześnie gwarantując te same parametry nośności ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga wykonania wzmocnienia gruntu w technologii opisanej w dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 77:

Czy Inwestor będzie dopuszczał do niewielkich zmian odnośnie organizacji i planowania budowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza niewielkie uzgodnione z Zamawiającym zmiany odnośnie organizacji i planowania budowy.

PYTANIE Nr 78:

Prosimy o potwierdzenie że do mycia samochodów jest wymagana myjnia najazdowa?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że do mycia samochodów jest wymagana myjnia najazdowa.

PYTANIE Nr 79:

Czy jest wymagana sala konferencyjna do przeprowadzania narad budowy oraz odrębne pomieszczenia socjalno-sanitarne dla Inżyniera Kontraktu ze strony Inwestora ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 *Wzoru Umowy* na potrzeby organizacji Rady Budowy Zamawiający udostępni pomieszczenie na terenie Szkoły Policji w Katowicach. Wykonawca nie musi zapewniać odrębnych pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla Inżyniera Kontraktu.

PYTANIE Nr 80:

Prosimy o potwierdzenie że w chwili przejęcia do użytkowania Etapu II od daty podpisania protokołu bez istotnych wad będzie biegł termin gwarancji oraz rękojmi.

ODPOWIEDŹ:

Bieg terminów gwarancji oraz rękojmi uregulowany został szczegółowo w § 12 ust. 1, 2, 3 i 4 *Wzoru umowy*.

PYTANIE Nr 81:

Czy odpowiedzi udzielone na pytania zadane w poprzednim postępowaniu należy traktować jako wiążące dla aktualnego postępowania?

ODPOWIEDŹ:

Na tak zadane pytanie Zamawiający nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Dokumentacja projektowa została zaktualizowana i uwzględnia zmiany wprowadzone w wyniku odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienia treści SIWZ w unieważnionym postępowaniu Nr 1/ZP/2018 na roboty budowlane pn. *Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach.*"

PYTANIE Nr 82:

Dotyczy: SIWZ, pkt 17.10. Prosimy o zmianę warunku dotyczącego terminu wypłaty roszczenia z gwarancji z 14 dni na 31 dni . Ze względu na procesy organizacyjne w instytucjach finansowych, 14-dniowy termin zapłaty jest trudny do dochowania. Wskazujemy jednocześnie, że według aktualnego orzecznictwa wskazanie 31-dniowego terminu wypłaty roszczenia nie odbiera cech niezwłoczności

ODPOWIEDŹ:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

PYTANIE Nr 83:

W związku z oczekiwaniem na odpowiedzi Zamawiającego dotyczące pytań Wykonawców ,które są istotne w procesie wyceny , w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 21.03.2019r. Odpowiedzi zamawiającego wpływają na czas uzyskania od dostawców wycen. Proces ofertowania tym samym wydłuża się, wnosimy jak powyżej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert i ustali go na dzień 29 marca 2019 r. godz. 10:00.

PYTANIE Nr 84:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania elewacji perforowanej w tym niewielkich zmian otworowania wg. poniższych propozycji.

- Płyta kompozytowa jedno lub dwustronna w klasie NRO (FR) zamiast blachy 1,2 mm, z której kaset nie można usztywnić.
- Zmiana wzoru perforacji (zmniejszenie całkowitej powierzchni perforowanej dla zachowania wymaganych odległości od poszczególnych otworów) ze względu na sztywność materiału oraz jego budowę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania elewacji perforowanej. Zamawiający dopuszcza zmianę perforowanej powierzchni w zakresie wymaganych

odległości poszczególnych otworów od siebie. Zmianę taką należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Projektantowi.

PYTANIE Nr 85:

Występuje rozbieżność wykończenia sufitów pomiędzy projektem a przedmiarem.

W przedmiarze przyjęto tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach w całym budynku, z wyjątkiem pomieszczeń o numerach: 0,90; 0,91; 0,92 co jest niezgodne z opisami warstw na rysunkach przekrojów. Czy na pewno tynk znajduje się w pomieszczeniach z sufitami modułowymi i halach strzelań w etapie 2? Proszę o informację na ten temat.

ODPOWIEDŹ:

We wskazanych pomieszczeniach nie przewiduje się tynkowania sufitów. Wykończenie sufitów w pom. 0.90; 0.91; 0.92 przedstawiono na rys. A/05 oraz D/04 i uwzględniono w przedmiarze technologii etapu 3 np. dz. 1.3, 2.3, 3.3.

W etapie 2 w pomieszczeniach, gdzie występują sufity modułowe należy przewidzieć tynkowanie. W halach strzelań nie ma potrzeby tynkowania sufitów, należy je wykończyć zgodnie z projektem.

PYTANIE Nr 86:

Proszę o odpowiedź, czy w pomieszczeniach z sufitami rastrowymi sufity dodatkowo tynkujemy i malujemy. W przedmiarze w tych pomieszczeniach uwzględniono tynki i malowanie na parterze, jednak na 1 piętrze już nie.

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniach, gdzie występują sufity rastrowe należy je wytynkować i pomalować czarną farbą.

PYTANIE Nr 87:

Gdzie znajduje się 15 szt wyłazów dachowych, które oznaczone są w przedmiarze jako pozycja 143 d.3 ? Czy zostały usunięte z projektu ?

ODPOWIEDŹ:

Wyłazy dachowe 80x80 w ilości 15 sztuk są traktowane jako wyłazy do komór rozprężnych i są przedstawione na rys. A/10.

PYTANIE Nr 88:

Proszę określić typ i jakie parametry mają spełnić trzpienie dylatacyjne występujące w łąwach fundamentowych.

ODPOWIEDŹ:

Typ i parametry trzpieni dylatacyjnych:

- przesuw tylko wzdłuż osi trzpienia,

- trzpienie fi 20 w rozstawie co 20cm,
- długość trzpienia 300mm,
- stal nierdzewna A4.

PYTANIE Nr 89:

Czy jest zgoda na wycięcie wszystkich 680 szt drzew? Jest tylko decyzja o wycince 192 szt drzew, a co z pozostałymi ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), nie wszystkie drzewa lub krzewy wymagają zezwolenia na usunięcie. Inwestycja obejmuje wycinkę wszystkich 680 drzew i krzewów.

PYTANIE Nr 90:

Jakiej wysokości mają być słupy występujące na rys. K_B_17? Czy płyty fundamentowe występujące na tym samym rysunku mają 50 cm wysokości?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z rysunkiem K/B/04 oraz K/B/17, grubość płyty 25cm, wysokość słupa 2,25m.

PYTANIE Nr 91:

Proszę określić liczbę sztuk słów, występujących na rys. K_B_H_08.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z rysunkiem K/B/H/08.

Na przekrojach słupów został wskazany ich podział i tak:

- słupy B.S.H.1.1. oraz B.S.H.2.1. tworzą jeden element,
- słup B.S.H.1.2. to drugi element,
- słupy B.S.H.1.3 i B.S.H.2.3. jako trzeci element.

PYTANIE Nr 92:

Proszę o przekazanie specyfikacji na filtry kieszeniowe M5 w wykonaniu EX znajdujące się w komorach.

ODPOWIEDŹ:

Specyfikacja filtrów kieszeniowych M5 w wykonaniu EX znajdujących się w komorach zawarta jest w stanowiącym element dokumentacji projektowej opisem technicznym („agOT_Instalacje_wew_PW_w10” str. 214 \TOM V\BRANŻA SANITARNA).

PYTANIE Nr 93:

W opisie do projektu znajduje się zestawienie materiałów ale z ogólnym podaniem powierzchni kanałów wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie szczegółowej listy części kanałów i kształtek wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zestawienie jest zawarte w opisie branży sanitarnej.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż w poz. 415 dz. 1.5.2 przedmiaru dot. instalacji sanitarnych wewnętrznych etapu 2 należy uwzględnić również obudowę z płaszczą ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej.

PYTANIE Nr 94:

Czy Zamawiający może wskazać ile dokładnie drzew należy wyciąć, gdyż inna wartość wskazana jest w pozwoleniu na wycinkę (192 szt.) a inna na dokumentacji projektowej (680 szt.)? Czy Zamawiający może wskazać jak też jest ilość krzewów do wycinki?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.), nie wszystkie gatunki drzew i krzewów wymagają zezwolenia na usunięcie, natomiast zakres inwestycji obejmuje wycinkę wszystkich 680 drzew i krzewów.

Dodatkowo należy zauważyć, iż niektóre drzewa posiadają kilka pni, dlatego też w przedmiarze robót związanych z wycinką jest wskazana sumarycznie większa ilość niż 680.

PYTANIE Nr 95

Czy Zamawiający może doprecyzować gdzie należy wywieźć drewno z wycinki i gdzie ma być składowane?

ODPOWIEDŹ:

Wywóz drewna z wycinki odbywać się będzie na terenie Szkoły Policji w Katowicach w odległości około 700 m.

PYTANIE Nr 96:

Czy Zamawiający może zweryfikować czy oznaczenia drzew do wycinki są prawidłowe? Ponieważ po przeprowadzonej wizji lokalnej, dokumentacja fotograficzna wskazuje rozbieżności w gatunkach drzew wskazanych w dokumentacji – pozwolenie na wycinkę. (np. drzewo nr 317 – brzoza, a w zestawieniu – dąb szypułkowy)

ODPOWIEDŹ:

Numery naniesione na drzewach znajdujących się przy osiach C zostały skorygowane, zgodnie z decyzją na usunięcie poprzez wycinkę 192 drzew sygn. WGK-ROP.6131.3.15.2008.AP. Dokumentacja projektowa zawiera mapę z naniesioną lokalizacją i numeracją na drzewach.

PYTANIE Nr 97:

Czy Zamawiający może doprecyzować jak procentowo ma być podzielona kompozycja płytek na rysunkach aranżacji wnętrza (0.4 i 0.10) ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z rysunkiem aranżacji wnętrza – AW-04.

PYTANIE Nr 98:

Czy Zamawiający przewiduje etapowanie robót poprzez możliwość wykonywania robót kolejnego etapu po zakończeniu poprzedniego czy etapy mogą być realizowane w tym samym czasie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnej realizacji robót budowlanych etapu 1 i 2. Natomiast realizacja robót etapu 3 przed całkowitym zakończeniem etapu 2 jest uzależniona od potrzeb szkoleniowych Policji.

PYTANIE Nr 99:

Czy w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych sieci na terenie budowy i konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Zamawiający zapłaci za te roboty?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza realizację robót zamiennych, które zgodnie z warunkami zostały określone we wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

PYTANIE Nr 100:

Czy ewentualny koszt prac saperskich – jeśli wystąpią – będzie pokryty przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Ewentualny koszt prac saperskich (jeśli wystąpią) będzie pokryty przez Zamawiającego.

PYTANIE Nr 101:

Czy Zamawiający przewiduje konkretny punkt sprzedaży złomu do którego Wykonawca winien go dostarczać?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wskazuje konkretnego punktu sprzedaży złomu.

PYTANIE Nr 102:

Czy poza pomieszczeniem na Rady Budowy Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu inne pomieszczenia na terenie budowy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 *Wzoru Umowy* na potrzeby organizacji Rady Budowy Zamawiający udostępni pomieszczenie na terenie Szkoły Policji w Katowicach. Wykonawca nie musi zapewniać Zamawiającemu innych pomieszczeń na terenie budowy.

PYTANIE Nr 103:

Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności za faktury za dostawy materiałów i urządzeń?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności za zrealizowane roboty budowlane. W uzasadnionych przypadkach w trakcie odbiorów częściowych mogą zostać uwzględnione materiały i urządzenia jeszcze nie wbudowane w obiekt, a znajdujące się na terenie budowy.

PYTANIE Nr 104:

Czy w przypadku zaistnienia sytuacji gdy wyniki badań geologicznych będą inne niż te wskazane w dokumentacji projektowej Zamawiający zapłaci za ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku innych warunków gruntowych. Badania geotechniczne wykonano w oparciu o wykonaną siatkę składającą się z 4 otworów. Taka ilość i jej regularność jest wystarczająca, aby uznać, że badania te są wiarygodne.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca składając ofertę winien tak skalkulować cenę, aby pokrywała ona także ewentualnie ujawnione w toku realizacji umowy nowe okoliczności, które biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego, wiedzę techniczną i sztukę budowlaną mogą się ujawnić w toku realizacji umowy, a nie są okolicznościami nadzwyczajnymi.

PYTANIE Nr 105:

Brak zgodności rysunku K_B_04 z rysunkiem A10 - Rzut komór i przekroje (architektura) Komór rozprężnych - na rysunku K_B_04 brakuje płyty komór z rysunku A10. Proszę o dosłanie projektu wykonawczego brakujących komór.

ODPOWIEDŹ:

Rysunki komór przedstawiono na rysunkach K/B/05 – rzut komór, K/B/13 – schemat zbrojenia komór (ścian i płyty stropowe) , K/B/14 - schemat zbrojenia komór (ścian, płyty stropowe i płyta denna) oraz K/B/15- schemat zbrojenia komór (ścian, płyty stropowe i płyty denne).

PYTANIE Nr 106:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_sanitarne_zewn_etap2” dział „ETAP II - Przyłącze ciepłe” znajduje się pozycja „Ułożenie rurociągu z polietylenu HDPE dn 40 – 220m „ gdzie znajduje się ten rurociąg ponieważ nie ma go w dokumentacji przyłącza ciepłego.

ODPOWIEDŹ:

Jest to rura ochronna dla przewodów komunikacyjnych, prowadzona wzdłuż przyłącza.

PYTANIE Nr 107:

Proszę o sprecyzowanie klasy filtrów, ponieważ filtry antywybuchowe (EX) przeważnie są w klasie G4 (a nie M5).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zastosowania filtrów kieszeniowych M5 w wykonaniu EX zgodnie ze stanowiącym element dokumentacji projektowej opisem technicznym („agOT_Instalacje_wew_PW_w10” str. 214 \TOM V\BRANŻA SANITARNA).

PYTANIE Nr 108:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap3_P” w punkcie 10.1.9 zostały zawarte jedynie płytki o wymiarach 60x60cm. Na rysunku „Rzut kolorystyki i wykończenia ścian – parter” w pomieszczeniach gospodarczych i czyszczenia tarcz znajdują się płytki ceramiczne, które w Opisie aranżacji są opisane, jako o wymiarach 60x30cm. Proszę o informację, czy w tych pomieszczeniach powinny jednak znajdować się płytki w rozmiarze 60x30cm, czy w całym etapie 3 na ścianach są tylko i wyłącznie płytki o wymiarach 60x60 z wyjątkiem sanitariatów umieszczonych na rysunkach AW-06, AW-07, AW-08 i AW-11?

ODPOWIEDŹ:

W opisie aranżacji wewnątrz zostały wyspecyfikowane płytki ścienne od str. 27. Pod każdym materiałem wykończeniowym zostały wymienione pomieszczenia, w których należy zastosować konkretny materiał wykończeniowy.

PYTANIE Nr 109:

Czy Zamawiający może określić jaki przewiduje typ parapetów wewnętrznych z konglomeratu i w jakim kolorze?

ODPOWIEDŹ:

Parapety wewnętrzne – płyty z konglomeratu grubości 3 cm, struktura drobnoziarnista - nie lastriko. Kolor jasnoszary. Parametry dot. parapetów wewnętrznych znajdują się w opisie technicznym architektury na str. 32.

PYTANIE Nr 110:

Proszę o informacje czy na obiekcie przewidziana jest elektroniczna armatura spłukująca do WC ponieważ taka pozycja znajduje się w przedmiarze a brak jej w dokumencie „AW -Specyfikacja wyposażenia”

ODPOWIEDŹ:

W projekcie nie przewiduje się elektronicznej armatury spłukującej do wc.

PYTANIE Nr 111:

Do sporządzenia wyceny filtrów potrzebne są trzy wymiary filtrów: szerokość, wysokość, długość (głębokość). Prosimy o zupełnie wymiarów filtrów lub podanie przynajmniej głębokości filtra.

ODPOWIEDŹ:

Wymiary filtrów zostały podane m.in. na rzucie instalacji wentylacji WM-1. Wszystkie ściany filtracyjne w komorach mają stały wymiar SZ x W x G: 1800 x 2000 x 320 mm.. Każda ze ścian składa się z zespołu filtrów kieszeniowych. W projektowanym rozwiązaniu jest to 6 szt. filtrów 592x592 mm oraz 3 szt. filtrów 592x287 mm.

PYTANIE Nr 112:

Proszę o informacje czy na obiekcie przewidziana jest elektroniczna armatura spłukująca do WC ponieważ taka pozycja znajduje się w przedmiarze a brak jej w dokumencie „AW -Specyfikacja wyposażenia”

ODPOWIEDŹ:

W projekcie nie przewiduje się elektronicznej armatury spłukującej do wc.

PYTANIE Nr 113:

Proszę o określenie parametrów dla urządzeń instalacji odgazowania próżniowego dla instalacji CT i WL: wielkość automatu odgazowującego oraz typ rur przewodowych na instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Automat odgazowania próżniowego z uzupełnieniem (CT), wersja do glikolu typ 60/gł, pojemność wodna 800l.

Automat odgazowania próżniowego z uzupełnieniem (WL), wersja do glikolu typ 60/gł, pojemność wodna 3000l.

Zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem materiałów instalację wody lodowej oraz ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej 1.0034 o połączeniach zaciskowych za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha oraz w indykator zaprasowania

PYTANIE Nr 114:

Proszę o przekazanie rysunku podziału filtrów kieszeniowych w otworze komory filtracyjnej. Wymiar otworu 2mx1,8m – 15szt. Filtry kieszeniowe są produkowane w mniejszych wymiarach . Do sporządzenia wyceny filtrów potrzebne są trzy wymiary filtrów: szerokość, wysokość, długość (głębokość). Prosimy o uzupełnienie wymiarów filtrów lub podanie przynajmniej głębokości filtra.

ODPOWIEDŹ:

Lokalizacja filtrów znajduje się na rzucie instalacji wentylacji WM-1.

Podany wymiar 2mx1,8m oznacza ścianę filtracyjną dla jednej komory filtracyjnej. Każda ze ścian składa się z zespołu filtrów kieszeniowych. W projektowanym rozwiązaniu jest to 6 szt. filtrów 592x592mm oraz 3 szt. filtrów 592x287mm.

PYTANIE Nr 115:

Czy rama montażowa filtrów ma posiadać uziemienie?

ODPOWIEDŹ:

Tak, rama montażowa filtrów musi posiadać uziemienie.

PYTANIE Nr 116:

Czy jest dostępna dokumentacja projektowa zieleni, ponieważ w przedmiarze są pozycje sadzenia drzew i krzewów w ilości 750 szt ? Jakże to mają być drzewa i krzewy ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń drzew i krzewów.

PYTANIE Nr 117:

Czy Zamawiający wymaga pielęgnacji roślin ? Jeżeli tak, to przez jaki okres ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga pielęgnacji roślin.

PYTANIE Nr 118:

Czy jest projekt na wykonanie wału ziemnego ?

ODPOWIEDŹ:

Nie projektuje się wykonania wału ziemnego, tylko nasyp (etap 1) pod przyszłą infrastrukturę drogową (etap 2). Rzędne, do których powinien być wykonany nasyp są wskazane na rys. Z/1 – projekt zagospodarowania terenu etap 1.

PYTANIE Nr 119:

Gdzie znajdują się płyty drogowe jako nawierzchnia do rozebrania ?

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnią do rozebrania są płyty chodnikowe znajdujące się w pawilonie osi B i zostały uwzględnione w przedmiarze zagospodarowania etapu 1 dz.1 poz. 1.

PYTANIE Nr 120:

W przedmiarze jest zakup brakującego gruntu do zasypu w ilości 2953m³ i jest to 50 % z rozbiórki wału. Natomiast rozbiórka wału to 773 m³. Jaka jest prawidłowa ilość potrzebna do zasypiania ?

ODPOWIEDŹ:

W przedmiarze zagospodarowania terenu w etapie 1 w pozycji nr 9 uwzględniono „50% nasypu z poz. 10” i zakup ten dotyczy 50% (2 953,076 m³) z całej ilości (5 906,151 m³) gruntu potrzebnego do wykonania nasypu (pozycja 10), a pozostałe 50% (2 953,076 m³) gruntu potrzebnego do wykonania nasypu należy wykorzystać część gruntu z wykopu (znielowania) wału ziemnego. W przedmiarze zagospodarowania etapu 1, w pozycjach 7 i 8 ujęto część gruntu z niwelacji wału, którą należy wywieźć. Pozycja nr 13 dz.1 obejmuje ilość gruntu z niwelacji wału ziemnego, którą należy wykorzystać do wykonania 50% nasypu, o ile grunt ten będzie się nadawał do wykonania pod nasyp.

PYTANIE Nr 121:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap2” w punkcie 6.1.1 „Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża” nie uwzględniono powierzchni, na których należy wykonać tynk kat. IV – tynk dający efekt betonu. Proszę o potwierdzenie, czy przed wykonaniem takiego tynku należy podłoże oczyścić i zmyć.

ODPOWIEDŹ:

Przed położeniem tynku kat. IV należy oczyścić i zmyć podłoże.

PYTANIE Nr 122:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap2” w punkcie 6.2.8 „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm” występuje niezgodność grubości warstwy. W przedmiarze jest to 10cm, w projekcie 15cm. Proszę o potwierdzenie, że grubość izolacji ma mieć 15cm zgodnie z projektem.

ODPOWIEDŹ:

Grubość izolacji warstwy posadzkowej PG-1 powinna wynosić 15cm.

PYTANIE Nr 123:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap2” nie uwzględniono Izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych dla posadzki komór i kanałów – styroduru grubości 10cm – warstwy PK-1 i PK-2. Proszę o potwierdzenie, że dany materiał należy uwzględnić w wycenie inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Izolacja z płyt styropianowych komór i kanałów została uwzględniona w przedmiarze budowlanym etapu 2 poz. 2.42.

PYTANIE Nr 124:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap2” dla tynków i okładzin wewnętrznych na 1 piętrze nie uwzględniono pozycji – tynk kat IV – tynk dający efekt betonu, co jest niezgodne z dokumentacją projektową. Proszę o potwierdzenie, że taka pozycja powinna zaistnieć.

ODPOWIEDŹ:

Wykończenie ścian tynkiem dającym efekt betonu na 1 piętrze zostało uwzględnione w przedmiarze etapu 2 w pozycji 7.1.12.

PYTANIE Nr 125:

W przedmiarze „KATOWICE_Szkoła_Policji_budowlany_etap2” dla tynków i okładzin wewnętrznych na 1 piętrze nie uwzględniono pozycji – tapetowanie ścian - fototapeta, co jest niezgodne z dokumentacją projektową. Proszę o potwierdzenie, że taka pozycja powinna zaistnieć.

ODPOWIEDŹ:

Wykończenie ścian fototapetą na 1 piętrze zostało uwzględnione w przedmiarze etapu 2 w pozycji 7.1.13.

PYTANIE Nr 126:

W projekcie nie podano zestawienia, które dotyczyłoby lusterek i tarcz elewacyjnych. Proszę o wysłanie takiego zestawienia, które informuje o wymiarach i dokładnych specyfikacjach lusterek i tarcz.

ODPOWIEDŹ:

Specyfikacje lusterek oraz tarcz występujących na elewacjach opisano w opisie do architektury str. 34, zestawienie znajduje się w przedmiarze budowlanym etapu 2 poz. 5.9 oraz 5.10. Rozmieszczenie oraz wymiary lusterek i tarcz znajdują się na rysunkach elewacji rys. A/13 i A/14.

PYTANIE Nr 127:

Czy na drzwiach kuloodpornych należy zamontować płyty akustyczne o grubości 4 cm?

ODPOWIEDŹ:

Na drzwiach kuloodpornych należy zastosować okładzinę z płyt akustycznych według przedmiaru technologii np. etap 2 poz. 1.11.1; 2.10.1; 3.10.1; 4.10.1; 5.11.1.

PYTANIE Nr 128:

Występuje rozbieżność wykończenia ścian płytkami ceramicznymi pomiędzy projektem a przedmiarem. W przedmiarze wyszczególniono płytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm oraz 60x60cm, natomiast w opisie aranżacji jest mowa jedynie o płytkach o wymiarach 60x30cm, a na rysunku kolorystyki wykończenia ścian nie ma żadnej informacji na temat wymiarów płytek.

ODPOWIEDŹ:

W opisie aranżacji wnętrz zostały wyspecyfikowane i opisane płytki ścienne. Szczegółowy układ sanitariatów z opisem rozmiarów płytek jest zawarty na rys. AW-06, AW-07, AW-08, AW-11.

PYTANIE Nr 129:

Proszę o podanie dokładnego kształtu i wymiaru oczka blachy perforowanej.

ODPOWIEDŹ:

Perforacja powinna być z okrągłych oczek średnicy 3,5 i 10mm lub 5; 9,2; 16,3mm. Wykonawca blachy perforowanej powinien przed realizacją przedstawić projekt warsztatowy wykonania grafiki z perforacji blachy do akceptacji.

PYTANIE Nr 130:

Proszę o potwierdzenie, czy w pomieszczeniu nr 1.17 występuje blacha perforowana co wynika z jednej z państw odpowiedzi, gdyż na rzucie kolorystyki i wykończeni ścian na 1 piętrze nie jest to w żaden sposób zaznaczone.

ODPOWIEDŹ:

Blacha perforowana występuje tylko w pomieszczeniach wymienionych w przedmiarze etapu 2 w pozycji 6.1.9.

PYTANIE Nr 131:

Proszę o informację, czy w przypadku ułożenia blachy perforowanej na ścianie wewnętrznej do wysokości 1,6m można zastosować arkusze o wysokości krótszej niż w opisie aranżacji, która wynosi 2,166m.

ODPOWIEDŹ:

Przy wysokości blachy do 1,6 można zastosować blachę o mniejszym wymiarze niż standardowa. Należy wykonać ją z jednego kawałka blachy o wymiarach 1200x1600mm.

PYTANIE Nr 132:

Na rysunku rzutu kolorystyki i wykończenia posadzek parteru rozróżniamy dwa rodzaje posadzki żywicznej: żywica poliuretanowa o wykończeniu satynowym oraz płyta gumowa + żywica. Natomiast w przedmiarze uwzględniono jedynie posadzki z żywicy epoksydowej bez podziału. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

Posadzki żywiczne zostały uwzględnione w przedmiarze etapu 2 w poz. 6.2.41, 6.2.44, 6.2.45.

PYTANIE Nr 133:

Do wyceny żywicy „poliuretanowej” na macie gumowej potrzebna jest nam informacja jaka to jest mata, jakiego producenta, a najlepiej mieć do niej system posadzki w którym jest ujęte w formie karty technicznej, aby dokładnie ocenić zużycia materiałów do zamknięcie porów w macie itp. Proszę o takie informacje.

ODPOWIEDŹ:

Mata gumowa, którą kładziemy pod posadzkę z żywicy „poliuretanowej” została szczegółowo opisana w STWIOR dot. wyposażenia technologicznego pkt. ST-04.00 (str. 31). Zamawiający nie może wskazywać konkretnego producenta.

PYTANIE Nr 134:

W przedmiarze nie uwzględniono posadzki z żywicy w pomieszczeniu nr 0,24; 0,63; 0,70; 0,85. Proszę o informację na ten temat.

ODPOWIEDŹ:

Wykończenie posadzek w podanych pomieszczeniach zostało uwzględnione w przedmiarach technologicznych (etap 2 np. poz.5.15.13 i 5.15.14 oraz etap 3 poz. 3.14.12 i 3.14.13).

PYTANIE Nr 135:

Na rysunku rzut parteru – sufity, sufit w pomieszczeniu nr 0,54 zostało oznaczone jako proj. sufit wg. technologii, kolor biały. Natomiast w przedmiarze sufit w tym pomieszczeniu został wliczony jako tynk wewnętrzny zwykły kat. III wykonywany mechanicznie na stropach i podciągach. Proszę o potwierdzenie, czy ma być to taki tynk jaki w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniu nr 0.54 na suficie należy wykonać zgodnie z przedmiarem tynk kat. III, następnie zgodnie z przedmiarem technologii należy zamontować sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien szklanych.

PYTANIE Nr 136:

Na rysunku rzut kolorystyki i wykończeni ścian parter, ściany oznaczone jako „okładzina ścienna lub wykończenie ścian według projektu technologii dla funkcji obiektu” w przedmiarze zostały wliczone do tynków wewnętrznych zwykłych kat. III np. pomieszczenie nr 0,63. Proszę o potwierdzenie, czy ma być to taki tynk jaki w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniu nr 0.63 na ścianie, należy wykonać tynk kat. III, pozostałe warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem technologii.

PYTANIE Nr 137:

Występuje rozbieżność wykończenia ścian płytkami gres szklwionymi pomiędzy projektem a przedmiarem. W przedmiarze wyszczególniono płytki o wymiarach 60x30cm, natomiast w opisie aranżacji jest mowa o płytkach o wymiarach 60x60cm. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

Gres szklwiony występuje w dwóch wymiarach 60x60 oraz 60x30 zgodnie z rys. AW-06, AW-07, AW-08, AW-11.

PYTANIE Nr 138:

W przedmiarze w pkt. 6.2.39 i 7.2.19 jest mowa o cokolikach z płytek gres o wym. 15x15cm, jednak w opisie aranżacji nie ma o nich żadnych informacji. Proszę o potwierdzenie czy płytki w tym rozmiarze mają podlegać wycenie inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniach, w których posadzka została wykonana z płytek, a ściany z innego materiału należy wykonać cokoliki na wysokość 15cm wykonane z płytki posadzkowej zgodnie z jej wymiarami.

PYTANIE Nr 139:

Proszę o podanie zestawienia obciążeń na fundamenty w celu weryfikacji pali.

ODPOWIEDŹ:

Wycenę wykonać należy w oparciu o rysunek K_B_01 oraz przedmiar branży budowlanej (etap 2 poz. 2.1).

PYTANIE Nr 140:

Prosimy o podestanie detali luster oraz tarcz na elewacji, ponieważ nie występują one w zestawieniu stolarki.

- Lustra na elewacji

o Rama z ślusarki aluminiowej w systemie producenta ślusarki drzwiowej i okiennej

o Zamiast zestawu szybowego zastosować szybę lustrzaną

- Tarcze na elewacji

o Rama z ślusarki aluminiowej w systemie producenta ślusarki drzwiowej i okiennej

o Zamiast zestawu szybowego zastosować płytę HPL 2 cm z nadrukiem tarczy

strzelniczej z sylwetką ludzką.

ODPOWIEDŹ:

Detal mocowania lustra do elewacji został przedstawiony na rys. D/10.

PYTANIE Nr 141:

Czy istnieje możliwość podpięcia tymczasowego zaplecza pod kanalizację sanitarną ? Jeżeli tak to w którym miejscu.

ODPOWIEDŹ:

Na rysunku OZ-1_KS (TOM II) jest wskazana lokalizacja z możliwym podpięciem tymczasowego przyłącza kanalizacji sanitarnej z zaplecza budowy.

PYTANIE Nr 142:

Czy opisane zaplecze budowy w dokumentach „ organizacja budowy ” jest propozycją Inwestorską którą można modyfikować w tym zwiększać ilość kontenerów. Czy dla Inspektorów nadzoru Inwestorskiego należy przewidzieć kontenery ? Czy narady mają odbywać się na zapleczu GW czy jest możliwość aby Inwestor udostępnił salkę dla tych celów ?

ODPOWIEDŹ:

Można modyfikować ilość kontenerów. Dla Inspektorów Nadzoru nie trzeba przewidywać dodatkowego kontenera. Narady robocze w trakcie budowy należy przewidywać, że będą odbywać się na terenie zaplecza budowy. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 *Wzoru Umowy* na potrzeby organizacji Rady Budowy Zamawiający udostępni pomieszczenie na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

PYTANIE Nr 143:

Czy na terenie po wykonaniu ogrodzenia pełnego ma być ochrona ? Jeżeli tak to czy może być zainstalowany system monitoringu zamiast ochrony fizycznej ?

ODPOWIEDŹ:

Określenie konieczności stosowania ochrony budowy oraz jej formy i zakresu należy do wykonawcy.

PYTANIE Nr 144

W ramach realizacji zadania, technologia, etap 2, pozycje 1.12.1, 5.12.1 oraz 6.1.1 przewidziano dostawę 3 systemów strzelnicy multimedialnej. Prosimy o wyjaśnienie:

Czy systemy powinny zostać wyposażone w symulację użycia latarki, gazu pieprzowego, paralizatora (Taser'a)?

ODPOWIEDŹ:

Tak, systemy powinny zostać wyposażone w symulację użycia latarki, gazu pieprzowego, paralizatora (Taser'a).

PYTANIE Nr 145:

W ramach realizacji zadania, technologia, etap 2, pozycje 1.12.1, 5.12.1 oraz 6.1.1 przewidziano dostawę 3 systemów strzelnicy multimedialnej. Prosimy o wyjaśnienie: Ile replik broni powinno zostać dostarczonych z systemem strzelnicy bojowej-laserowej na osi B3 oraz z systemem strzelnicy laserowej?

ODPOWIEDŹ:

Na każdy tor strzelecki mają być dostarczone 2 repliki oraz 2 urządzenia umożliwiające zintegrowanie z systemem detekcji służbowej i szkolnej broni palnej najczęściej wykorzystywanej w Formacji. Dostarczone repliki broni długiej mają zawierać wszystkie elementy ze zbioru: P-90, AKMS, Mossberg. Dostarczone repliki broni długiej mają zawierać wszystkie elementy ze zbioru: Walther P99, Glock 17.

PYTANIE Nr 146:

W ramach realizacji zadania, technologia, etap 2, pozycje 1.12.1, 5.12.1 oraz 6.1.1 przewidziano dostawę 3 systemów strzelnicy multimedialnej. Prosimy o wyjaśnienie: Czy wszystkie 3 systemy mają zostać dostarczone z modułem detekcji i określenia pozycji strzelca na torze strzeleckim?

ODPOWIEDŹ:

Tak, wszystkie 3 systemy mają zostać dostarczone z modułem detekcji i określenia pozycji strzelca na torze.

PYTANIE Nr 147:

W ramach realizacji zadania, technologia, etap 2, pozycje 1.12.1, 5.12.1 oraz 6.1.1 przewidziano dostawę 3 systemów strzelnicy multimedialnej. Prosimy o wyjaśnienie: Czy systemy multimedialne mają zostać wyposażone w tablet umożliwiający sterowaniem systemem bezprzewodowo?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Oprogramowanie na tablecie ma umożliwić zadania ćwiczenia na dany tor strzelecki, wstrzymania/wznowienia ćwiczenia, monitorowania przebiegu ćwiczenia oraz obejrzenia na tablecie powtórki.

PYTANIE Nr 148:

Zgodnie z projektem technologicznym (rys. B-01_00_ Technologia B _ 0.pdf). Oś strzelecka B1a jest wyposażona w 5 modułowy system multimedialny, natomiast z kosztorysu i opisu wynika, że zainstalowany ma zostać system jednomodułowy. Czy zamówienie ogranicza się do montażu jednomodułowego systemu (1 moduł projekcyjny i 1 detekcji trafień) w wybranym pomieszczeniu strzelnicy taktycznej "KILLING HOUSE", czy wszystkich 5 modułów?

ODPOWIEDŹ:

Należy wycenić jeden moduł zgodnie z przedmiarem. Na rysunkach pokazano możliwość przełożenia modułu w 5 różnych punktów.

PYTANIE Nr 149:

Zgodnie z przedmiarem etapu 2 technologii, punkt 5.16.15 jest: Zestaw narzędzi i wyposażenia do prac rusznikarskich w wykonaniu nieiskrzącym EX wg zestawienia na rys nr B-01.00.

- a) Prosimy o potwierdzenie, iż narzędzia mają być w wykonaniu nieiskrzącym EX – zwracamy uwagę iż tego typu narzędzia są bardzo kosztowne, a w rusznikarni nie są wymagane.
- b) Prosimy o potwierdzenie, że tylko dostępne w handlu narzędzia ręczne mają być w wykonaniu nieiskrzącym EX. Nie są dostępne elektronarzędzia tego typu.

ODPOWIEDŹ:

Zamówienie nie obejmuje zestawu narzędzi i wyposażenia do prac rusznikarskich.

PYTANIE Nr 150:

Tom V, branża sanitarna nie zawiera kompletnego opisu technicznego, brak stron od 4-38, prosimy o załączenie kompletnego opisu, gdyż pominięta część może zawierać istotne informacje wpływające na wycenę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o brakujące elementy opisu technicznego w wersji PDF. Kompletny opis techniczny zastaje zamieszczony na stronie internetowej jako element dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 151:

W części dotyczącej branży sanitarnej brak załączników np. regulatorów zmiennego przepływu VAV, chociaż w przedmiarze oraz w zestawieniu materiałów jest zapis, że karty doboru są dołączone do opracowania. Właściwy dobór regulatora jest bardzo istotny na zapewnienie właściwej pracy. Ponadto cena wymaganych urządzeń w wykonaniu chemoodpornym i jednocześnie przeciwwybuchowym istotnie może wpłynąć na wycenę prac.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o karty doboru central wentylacyjnych oraz regulatorów CAV i VAV zamieszczając je na stronie internetowej jako element dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 152:

Prosimy o szczegółowe wytyczne do układów kontrolno-sterujących. Brak wytycznych do układów automatycznej regulacji do większości central wentylacyjno-klimatyzacyjnych uniemożliwia rzetelną wycenę, szczególnie, że cena automatyki do stref zagrożonych wybuchem jest drastycznie wyższa niż cena standardowych rozwiązań.

ODPOWIEDŹ:

W dokumentacji projektowej uzupełnionej o karty doboru central wentylacyjnych znajduje się schemat układu automatyki zespołu nawiewno - wywiewnego z odzyskiem ciepła, w które wyposażone są centrale (dotyczy central CNW1 - CNW 6).

W przypadku pozostałych central, automatykę należy oprzeć o zapisy w opisie technicznym, w szczególności w punkcie 5.2.1 oraz 8.

PYTANIE Nr 153:

Prosimy o sprecyzowanie jakie warunki i jakie dokumenty musi złożyć wykonawca łącznie / oddzielnie w zakresie oferty wspólnej tj. Konsorcjum firm. Zamawiający nie uwzględnił opisu rozdziału dotyczącego konsorcjum firm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców członków konsorcjum.
2. Warunek znajdowania się w wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie wykonawcy członkowie konsorcjum (możliwość sumowania potencjałów członków konsorcjum),
3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców członków konsorcjum, który musi wykazać, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
 - 1) dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m², o konstrukcji murowanej/żelbetowej, obejmujące roboty instalacyjne, przy czym wartość każdej z wykazanych inwestycji nie może być mniejsza niż 12 000 000,00 zł brutto lub
 - 2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie minimum jednej krytej osi strzeleckiej dla strzelnicy ćwiczebnej umożliwiającej

strzelania z broni palnej, przy wartości zamówienia (rozumianego jako budowa lub przebudowa strzelnicy) wynoszącej co najmniej 15 000 000,00 zł brutto.

Oznacza to, że w zakresie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 000 m², o konstrukcji murowanej/żelbetowej, obejmujące roboty instalacyjne, przy czym wartość każdej z wykazanych inwestycji nie może być mniejsza niż 12 000 000,00 zł brutto warunek ten musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców członków konsorcjum (brak możliwości sumowania potencjałów dwóch lub więcej członków konsorcjum).

4. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem zawodowym, niezbędnymi do wykonania zamówienia muszą spełniać łącznie członkowie konsorcjum (możliwość sumowania potencjałów członków konsorcjum)
5. Każdy z członków konsorcjum powinien wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania i na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 *Prawa zamówień publicznych* złożyć wymagane dokumenty określone w pkt 8.10.1. SIWZ.
6. Każdy z członków konsorcjum powinien na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 *Prawa zamówień publicznych* wymagane dokumenty określone w pkt 8.10.6. SIWZ w zakresie w jakim go dotyczą i wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ zawarte w wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ powodują zasadność przedłużenia terminu składania ofert i wyznaczeniu go na dzień 29 marca 2019 r. na godz. 10:00.

Zamawiający dokona w związku z powyższym stosownej zmiany zapisów SIWZ oraz zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu*.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 4.7 SIWZ udostępnione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie będą mogły stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawców wobec Zamawiającego związanych z zakresem robót koniecznych do wykonania w celu pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania ZP/1/2019

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
z up.
ZASTĘPCA KOMENDANTA
mł. insp. Magdalena NOJYEN-FUDAŁA